



ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“,
Трг Револуције 45,16000 Лесковац

Свим заинтересованим лицима упућује

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА
У поступку јавне набавке услуга

Услуге израде пројеката телекомуникационих и сигналних инсталација за објекат Дома
војске у Лесковцу
ЈАВНА НАБАВКА бр. 029-2/19

1. Подаци о наручиоцу:

ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“,
Трг Револуције 45,16000 Лесковац
Телефон : 016/251-894 факс : 016/245-819
Интернет страница: www.uileskovac.rs

2. Врста поступка јавне набавке : јавна набавка услуга- набавка мале вредности

На основу члана 63 став 2 и став 3 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2012, 14/15), а на основу појашњења конкурсне документације од стране заинтересованог лица Комисија за јавну набавку Услуге израде пројеката телекомуникационих и сигналних инсталација за објекат Дома војске у Лесковцу, ЈН бр. 029-2/19, даје следећи

ОДГОВОР

Питање 1:

„ Како сте у Пројектном задатку, на 5. страни, навели да је “Пројектом потребно предвидети посебан систем за аутоматско гашење пожара у складу са пројектом заштите од пожара и пројектом машинских инсталација”, то подразумева да је неопходно да измените/допуните документацију предметне јавне набавке о испуњености услова правног лица, у смислу потребног Решења МУП-а за пројектовање ових система, а на основу важеће законске регулативе. “

Одговор 1:

Наручилац је прихватио примедбу заинтересованог лица. Наведена измена биће обухваћена изменом Конкурсне документације која ће бити објављена на Порталу ЈН и интернет страници Наручиоца.

Питање 2:

Као један од обавезних услова у конкурсној документацији се наводи да је понуђач обавезан да поседује дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (члан 75. Ст. 1. тачка 5. ЗЈН), а као доказ се тражи овлашћење од МУПа за обављање послова израде главног пројекта заштите од пожара. Међутим, израда главног пројекта заштите од пожара није предмет ове јавне набавке, те овакав услов није у складу са чланом 75., Ст. 1., тачка 5. ЗЈН те Вас молимо да овај услов изоставите, односно коригujete.

Одговор 2:

Наручилац је 14.01.2020. године објавио одговоре на постављена питања од стране заинтересованих лица и измену конкурсне документације, којима је већ обухваћена предметна измена. Актуелну верзију конкурсне документације са важећим изменама можете преузети са Портала јавних набавки и интернет странице наручиоца.

Питање 3:

Predmet ove javne nabavke obuhvata izradu projekta stabilne instalacije za automatsku dojavu požara i gašenje, kao i izradu projekata tehničkih sistema zaštite (sistem kontrole pristupa i protivprovalni sistem i sistem video nadzora). Za izradu projekta instalacije za automatsku dojavu požara neophodno je posjedovanje posebne dozvole nadležnog organa, odnosno licence izdate od strane MUP-a za izradu projekata stabilnih sistema za dojavu požara (tzv. licenca B2), dok je za izradu projekata sistema tehničke zaštite neophodna licenca MUP-a za poslove projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite (tzv. licenca LT2), a na osnovu Zakona o privatnom obezbeđenju. Molimo Vas da izvršite korekciju obaveznog uslova u skladu sa članom 75., St. 1., tačka 5. ZJN i zahtevate da ponuđač poseduje odgovarajuće dozvole nadležnog organa za izvršenje poslova koji su predmet javne nabavke, a to su licence B2 i LT2 izdate od strane MUPa.

Одговор 3:

Наручилац је 14.01.2020. године објавио одговоре на постављена питања од стране заинтересованих лица и измену конкурсне документације, којима је већ обухваћена предметна измена. Актуелну верзију конкурсне документације са важећим изменама можете преузети са Портала јавних набавки и интернет странице наручиоца.

Питање 4:

Kako bi se izvršila izrada projekta sistema tehničke zaštite, po Zakonu o privatnom obezbeđenju, neophodno je da postoji važeći akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, kao i plan obezbeđenja-plan sistema tehničke zaštite, koji prethode izradi projekta sistema tehničke zaštite. Da li ova tehnička dokumentacija postoji? Ako ne, da li se podrazumeva da ponuđač u svojoj ukupnoj ceni obuhvati i izradu akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja i plan sistema tehničke zaštite, bez kojih se ne može napraviti projekat sistema tehničke zaštite, a na osnovu pomenutog Zakona o privatnom obezbeđenju?"

Одговор 4:

Конкурсном документацијом је тражена израда пројекта система видео надзора, система контроле приступа и противпровалног система за предметни објекат чија је будућа намена концертна дворана и просторије Музичке школе. Наручилац не захтева израду акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања. План система техничке заштите је саствени део пројекта техничког система заштите.

Питање 5:

U poslednjoj izmeni konkursne dokumentacije navodi se:

Неопходно је да се понуђач налази у евиденцији о издатим овлашћењима за обаљање послова пројектовања и извођења посебних система заштите од пожара, која је јавно доступна на званичној интернет страници МУП-а Републике Србије"

Ukoliko se ponuđač ne nalazi u evidenciji o izdatim ovlašćenjima za obavljanje poslova projektovanja i izvođenja posebnih sistema zaštite od požara koja je javno dostupna na zvaničnoj internet adresi MUPa, jer ista nije ažurna, a pri tome ponuđač poseduje traženu licencu B2 koja se odnosi na izradu projekata sistema za automatsku dojavu požara, da li se kopija licence prihvata kao dovoljni dokaz da ponuđač poseduje traženu licencu B2?

Одговор 5:

Неопходно је да осим поседовања тражених лиценци, понуђач буде у евиденцији МУП-а РС о издатим овлашћењима за обављање послова пројектовања и извођења посебних система заштите од пожара. Уколико понуђач није у евиденцији МУП-а РС која је јавно доступна на сајту МУП-а, неопходно је да приложи одговарајући доказ у поднетом захтеву за упис у исту.

Ови одговори представљају саставни део Конкурсне документације.

Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Комисија за јавну набавку бр. 029-2/19