



Број: 54
Датум: 14.03.2017.год.
Л е с к о в а ц

На основу чл. 63 ст. 2 и ст. 3 ЗЈН (Сл.гл.РС.бр. 124/12 и 68/15), а на основу тражених појашњења конкурсне документације од стране заинтересованог лица

Комисија за јавну набавку бр. 0011-3/17 – Појачано одржавање саобраћајница у централној градској зони, даје следећи


ОДГОВОР ПОНУЂАЧУ 1

Питање 1:

У вези јавне набавке 011-3/17 - Појачано одржавање саобраћајница у централној градској зони потребно је да нам доставите детаљ за метални штитник око садних места од металних цеви како би могли да добијемо цену.

Одговор 1:

Штитник је дужине цеви 2.0м савијен у облику слова П и убетониран у бетонску стопу димензије 0.20x0.20x0.30м. Цев је пречника 50мм и дебљине 2мм. Заштити их и офарбати основном бојом два пута и завршном бојом РАЛ 7016.



У Лесковцу, 14.03.2017.год.

Комисија за јавну набавку
