



Број: 54/1
Датум: 15.03.2017.год.
Л е с к о в а ц

На основу чл. 63 ст. 2 и ст. 3 ЗЈН (Сл.гл.РС.бр. 124/12 и 68/15), а на основу тражених појашњења конкурсне документације од стране заинтересованог лица

Комисија за јавну набавку бр. 0011-3/17 – **Појачано одржавање саобраћајница у централној градској зони**, даје следећи

ОДГОВОР ПОНУЂАЧУ 2

Питање 1:

Да ли је довољно доставити образац оверених потписа (ОП) лица овлашћених за заступање (остали заступници у АПР), уколико ту понуду потписује то лице, а не директор-законски заступник?

Одговор 1:

Уколико понуду потписује лице које није директор-законски заступник, већ лице овлашћено за заступање, **довољно** је доставити образац оверених потписа (ОП) лица овлашћених за заступање (остали заступници у АПР).

Питање 2:

Као доказ да понуђач располаже са 10 запослена радника грађевинске струке навели сте да тражите прву страну ППП-ПД обрасца; на тој страни се види укупан број запослених. Такође у ППП-ПД обрасцу нигде није наведена струка запосленог, школска спрема и занимање се виде из пријаве на осигурање (М обрасци). Питање је да ли сте мислили да се уз М обрасце достави и прва страна обрасца ППП-ПД из које се види укупан број запослених?

Одговор 2:

Да, уз тражене М обрасце захтевали смо да се достави и прва страна ППП-ПД обрасца.

Питање 3:

Да ли је могуће доставити потврде за изведене радове на обрасцима који су потписани, а садрже све што и образац из конкурсне документације ?

Одговор 3:

Да, могуће је доставити и потврде за изведене радове на обрасцима који су потписани, а садрже све што и образац из конкурсне документације.

Питање 4:

Молимо вас да појасните да ли је за захтев за опрему под редним бројем 8. вибронабијач, прихватљива и виброплоча?

Одговор 4:

Да, за опрему под редним бројем 8. вибронабијач, прихватљива је и виброплоча.

Питање 5:

Молимо вас да појасните позицију 10, -Израда тротоарских површина од вибропресованих плоча дим. 20x20, 10x10 и 20x10 цм, тако што ћете дефинисати боју плоча као и процентуално учешће плоча са вертикалним ребрима.

Одговор 5:

Позиција бр.10 - Израда тротоарских површина од вибропресованих бетонских плоча дебљине $d=6$ цм димензије 20x20, 20x10, 10x10цм, предвиђене су једнобојне плоче у **сивој** боји. Што се тиче вертикалних ребара, углавном их произвођачи раде са вертикалним ребрима како би омогућили пролазак кварсног песка између плоча. Све димензије плоча су са вертикалним ребрима.

У Лесковцу, 15.03.2017.год.

Комисија за јавну набавку
