



Број: 231
Датум: 14.08.2017.год.
Л е с к о в а ц

На основу чл. 63 ст. 2 и ст. 3 ЗЈН (Сл.гл.РС.бр. 124/12 и 68/15), а на основу тражених појашњења конкурсне документације од стране заинтересованог лица

Комисија за јавну набавку бр. 018-3/17 – Изградња фискултурне сале ОШ „Вожд Карађорђе“ у Лесковцу-друга фаза, даје следећи

ОДГОВОР ПОНУЂАЧУ 1

Питање 1:

Поштовани,
Молимо Вас да нам дате додатна појашњења у вези ЈН " Изградња фискултурне сале ОШ " Вожд Карађорђе " у Лесковцу - друга фаза ЈН бр. 018-3/17 и то :
У питању су тачке Предрачуна Д4.1. и Д4.2.

1. Да ли је за потребе фискултурне сале неопходна уградња пројектованих аксијалних вентилатора у експлозивној заштити, обзиром да су наведени типови аксијалних вентилатора ХДБ/б - 450, производ "С & П" - Шпанија, аксијални вентилатори у "експлозивној" заштити.

Одговор 1:

Технички услови произвођача вентилатора су:
Серија аксијалних зидних вентилатора комплетно конструисаних од алуминијума, са антиексплозивном заштитом по АТЕХ-у, монофазни (ХДБ) или трофазни мотор (ХДТ), ИП55, што је потребно испоштовати

У Лесковцу, 14.08.2017.год.

Комисија за јавну набавку
