



На основу члана 63 Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“ број 124/2012, 14/15 )

**ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“,  
Трг Револуције 45, 16000 Лесковац**

Свим заинтересованим лицима упућује

**ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА  
У поступку јавне набавке радова**

Реконструкција зграде ДП „Синтетика“ у Лесковцу – 4. фаза

ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 015-3/17

1. Подаци о наручиоцу:  
ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“,  
Трг Револуције 45,16000 Лесковац  
Телефон : 016/251-894 факс : 016/245-819  
Интернет страница: [www.uileskovac.rs](http://www.uileskovac.rs)  
Е - mail адреса [dir.ledir@mts.rs](mailto:dir.ledir@mts.rs)
2. Врста поступка јавне набавке : јавна набавка радова- отворени поступак

На основу члана 63 став 2 и став 3 Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“ број 124/2012, 14/15 ), а на основу појашњења конкурсне документације од стране заинтересованог лица Комисија за јавну набавку радова Реконструкција зграде ДП „Синтетика“ у Лесковцу – 4. фаза ЈН бр. 015-3/17 даје следећи

**ОДГОВОР**

**Питање бр. 1 :Постављено дана 20.07.2017.год.**

Postovani,

Kada su u pitanju protivpožarna vrata otpornosti klase F60 min (poz.2.1-2.20 predmera i predracuna) kako se dokazuje otpornost pp vrata prema požaru na 60 minuta? Da li treba dostaviti atest, izvestaj o ispitivanju?

Одговор:

Приликом састављања понуда није неопходно доставити атесте, извештаје о испитивању када су у питању противпожарна врата отпорности класе F 60 мин, већ је то неопходно доставити пре уградње, а у складу са чл. 11 модела уговора ( страна 70/79 конкурсне документације ).

Питање бр. 2 :Постављено дана 20.07.2017.год.

Molimo Vas da nam odgovorite na sledece pitanje u vezi gore navedene Javne nabavke:

PO 2.17 : Na strani 51 u delu Masinskih radova-2.KOTLARNICA

POZ 2.17 Nabavka i, isporuka i montaza samostojećeg celicnog dimnjaka Preseka F 850 mm i visine 15m, u kompletu sa ankerom i anker plocom, sajlama i selnama za pričvršćivanje

PITANJE: Dali se radi ova pozicija i dali se daje cena i za nju (dali ulazi u obracun) jer su na stranama 34-35 u delu Gradjevinsko-zanatskih radova dati kompletni opisi za izradu centralnog zidanog dimnjaka-tako da se javljaju 2 dimnjaka u Tenderu?

Одговор:

Конкурсна документација је измењена је у делу постављеног питања, и објављена на Порталу јавних набавки дана 21.07.2017.год.

Комисија за јавну набавку бр. 015-3/17

---

*Сузана Трајковић, дипл.прав.*