



На основу члана 63 Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“ број 124/2012, 14/15 )

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА ЛЕСКОВАЦ"  
Бр. 339  
25.12 20 17 год.  
ЛЕСКОВАЦ

ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“,  
Трг Револуције 45, 16000 Лесковац

Свим заинтересованим лицима упућује

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА  
У поступку јавне набавке радова у отвореном поступку

Изградња дела водовода Сејаница – Ковачева бара – 2 фаза  
ЈАВНА НАБАВКА бр. 023-3/17

1. Подаци о наручиоцу:  
ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“,  
Трг Револуције 45,16000 Лесковац  
Телефон : 016/251-894 факс : 016/245-819  
Интернет страница: [www.uileskovac.rs](http://www.uileskovac.rs)  
Е - mail адреса [s.trajkovic@uileskovac.rs](mailto:s.trajkovic@uileskovac.rs)
2. Врста поступка јавне набавке : јавна набавка радова у отвореном поступку

На основу члана 63 став 2 и став 3 Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“ број 124/2012, 14/15 ), а на основу појашњења конкурсне документације од стране заинтересованог лица Комисија за јавну набавку радова у отвореном поступку Изградња дела водовода Сејаница – Ковачева бара – 2 фаза бр. 023-3/17 даје следећи

#### ОДГОВОР

Питање: Постављено дана 22.12.2017.год.

1. Да ли је потребно да се свих 6 пумпи погоне засебним фреквентним регулаторима, или је потребно да једна пумпа буде радна а друга резервна ( за сваки од 3 ормана) ?

Одговор:

Потребно је да једна пумпа буде радна, а друга резервна.

Комисија за јавну набавку бр. 023-3/17

  
Сузана Трајковић, дипл.прав