



Број: 57  
Датум: 20.02.2018.год.  
Л е с к о в а ц

На основу чл. 63 ст. 2 и ст. 3 ЗЈН (Сл.гл.РС.бр. 124/12 и 68/15), а на основу тражених појашњења конкурсне документације од стране заинтересованог лица

Комисија за јавну набавку бр. 004-3/18 – **Изградња саобраћајница са пратећом инфраструктуром на локацији Зелене зоне у Лесковцу**, даје следећи

### ОДГОВОР ПОНУЂАЧУ 1

#### Питање 1:

Молимо вас за додатно појашњење позиције:

17.1. *Набавка, транспорт и уградња паластичног резервоара-цистерне запремине 50.0 lit за отпадне воде израђеног од полиетилена високе густине ПЕХД и полипропилена ППХ. Цистерна се поставља на платоу од армираног бетона и лежи на лагама које улазе у цену. Због повећања укупне запремине цистерна се повезује са суседном цистерном и раде као систем спојених судова. У цену улази и сав потребан материјал и фитинг за међусобно повезивање између цистерни и међусобно повезивање са црпном станицом.*

*Обрачун по комплекту. кот 2,00*

У позицији се наводи да је резервоар - цистерна запремине 50.0 литара. Да ли је резервоар запремине 50.0 литара или 50,0 м<sup>3</sup> ?

#### Одговор 1:

17.1. Резервоар - цистерна је запремине **50.000 литара или 50,0 м<sup>3</sup>**.

У Лесковцу, 20.02.2018.год.

Комисија за јавну набавку

---