



Број: 412
Датум: 31.09.2018.год.
Л е с к о в а ц

На основу чл. 63 ст. 2 и ст. 3 ЗЈН (Сл.гл.РС.бр. 124/12 и 68/15), а на основу тражених појашњења конкурсне документације од стране заинтересованог лица

Комисија за јавну набавку бр. **МВ 084-3/18 – Изградња ТС и електро напајање подстанице код спортске хале „Дом партизана“**, даје следећи

ОДГОВОР ПОНУЂАЧУ 3

Питање 1:

ПОЗИЦИЈА Б – 10 кВ ЕНЕРГЕТСКИ КАБЛОВИ
II МАТЕРИЈАЛ И ЕЛЕКТРОРАДОВИ ЗА 10кВ КАБЛОВЕ
2.1 У тендерској документацији тражи се кабл
NPO 13-AS 3x150mm²/10kV – 260 met

Тражени кабл се више не производи и да ли се прихвата адекватна замена истог?

Одговор 1:

У складу са измењеном конкурсном документацијом уградиће се кабли типа 3x(XHE 49-A 1x150mm²/10kV).

Образложење: увидом у отежану тржишну набавку раније предвиђеног кабла типа NPO 13-AS 3x150mm²/10 kV, а уз постигнут договор са Електродистрибуцијом дошло је до измене типа СН кабла и одговарајућег типа завршница, прилагођене за повезивање на постојеће и ново пројектоване изводне ћелије.

У Лесковцу, 31.08.2018.год.

Комисија за јавну набавку
