



Број: 425  
Датум: 10.09.2018.год.  
Л е с к о в а ц

На основу чл. 63 ст. 2 и ст. 3 ЗЈН (Сл.гл.РС.бр. 124/12 и 68/15), а на основу тражених појашњења конкурсне документације од стране заинтересованог лица

Комисија за јавну набавку бр. **МВ 084-3/18 – Изградња ТС и електро напајање подстанице код спортске хале „Дом партизана“**, даје следећи

### **ОДГОВОР ПОНУЂАЧУ 4**

#### **Питање 1:**

Постоп о снази ЕТ-а, а ради уређаја за мерење и сигнализацију испред главног прекидача од 400А се постављају СМТ у главном разводном орману, да ли је за одобрену снагу хале потребно поставити нове СМТ истог преносног односа и посебним растављачем од 400А за један извод ка спортској хали?

#### **Одговор 1:**

Нисконапонски орман садржи главни прекидач који се монтира на сабирнице са свим карактеристикама и описима из предмера и предрачуна, заједно са мерним трансформаторима одговарајућег преносног односа....

На нисконапонском изводу са осигурачке летве полазе каблови за напајање спортске хале који завршавају у засебан орман еквивалентан типу ИМО који садржи комплетну одговарајућу мерну групу и одговарајући растављач, мерне тарансформаторе.....као што је дато у опису предмера и предрачуна.

#### **Питање 2:**

Да ли је потребно да се формира нови МРО унутар ТС или све треба уклопити у предвиђени ГРО ТС димензија 2000x1200x600мм?

#### **Одговор 2:**

Да. У горе наведеном образложењу и предмеру и предрачуну је све објашњено.

У Лесковцу, 10.09.2018.год.

Комисија за јавну набавку

---