



Број: 551
Датум: 05.11.2019.год.
Л е с к о в а ц

На основу чл. 63 ст. 2 и ст. 3 ЗЈН (Сл.гл.РС.бр. 124/12 и 68/15), а на основу тражених појашњења конкурсне документације од стране заинтересованог лица,

Комисија за јавну набавку бр. **021-3/19** – Изградња уличног осветљења у улици Раде Жунић у Лесковцу, даје следећи

ОДГОВОР ПОНУЂАЧУ 1

Питање 1:

Постовани молим Вас да извшите корекцију техничке грешке у јавној набавци ЈН 021-3/19

Наиме на страни 24/57 у Обрасцу 2 јасно су прецизирани општи технички услови за металне стубове, који се недвосмислено односе на конусне округле стубове израђене плазма невидљивим варом.

На страни 25/57 у делу Позиција радова р.б.1.2 стоји цитирам:

Испорука и монтажа челичног округлог сегментног стуба висине $x=9.00\text{м}$.

Молим Вас да у складу са општим техничким условима датим у Обрасцу 2 извшите измену конкурсне документација и исправку сегментног на конусни стуб.

Одговор 1:

- Општим техничким условима на стр. 24/57 у складу са поменути стандардом СРПС ЕН40:1-9:

" Овим европским стандардом утврђују се захтеви и мере за стубове за осветљење, конзоле, одељак у подножју стуба, каблове и прикључке за уземљење. Примењује се на равне стубове који нису виши од 20 м за равне светиљке и на стубове са конзолама који нису виши од 18 м за светиљке са бочним улазом. Намена овог дела стандарда није да ограничи стварни изглед или облик стуба или конзоле. Већина стубова за осветљење је стандардно степенасто-цевастог, округлог, осмоугаоног или полигоналног попречног пресека.... "

Према томе није потребна корекција позиције р.б.1,2 на страни 25/57.

У Лесковцу, 05.11.2019. год.

Комисија за јавну набавку
