

Наручилац	ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“
Адреса	Трг Револуције бр.45
Број набавке	029-3/20
Место	Лесковац
Број	464/2
Датум	13.08.2020.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Одлуке о овлашћењу спровођења поступка јавне набавке од стране другог наручиоца Града Лесковца, Градске управе – Одељења за јавне набавке бр. 1570-404/2020-11 од 26.06.2020. године, директор ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“, доноси:

**О Д Л У К У**  
о додели уговора  
у отвореном поступку јавне набавке  
**Изградња осветљења у улици Симе Погачаревића**  
ЈН бр. 029-3/20

**1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу: П.Д. ЕЛБА ДОО, ул. Омладинских бригада бб, Врање, на основу понуде бр. 84/20 од 30.07.2020. године.**

**2. Ову одлуку објавити** на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од **три** дана од дана доношења.

**Образложење**

Наручилац је дана 29.06.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку, бр. 384, за јавну набавку радова - **Изградња осветљења у улици Симе Погачаревића, ЈН бр. 029-3/20**, општи речник набавке – 45316100, објављене дана 30.6.2020. год., на Порталу јавних набавки, Интернет страници Наручиоца [www.uileskovac.rs](http://www.uileskovac.rs) и Порталу службених гласила РС и базе прописа [www.slglasnik.com](http://www.slglasnik.com).

**1) Подаци о јавној набавци:**

Предмет јавне набавке

Редни број јавне набавке

Врста предмета јавне набавке

Ознака из општег речника набавке

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а)

<b>Изградња осветљења у улици Симе Погачаревића</b>
029-3/20
радови
45316100
<b>6.833.333,00</b> динара

Поступак отварања понуда спроведен је у просторијама Наручиоца ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ у Лесковцу, Трг Револуције бр.45, дана 03.08.2020. године са почетком у 11,00 часова.

Отварање понуда спровела је Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована Решењем директора ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ бр. 384/1 од 29.06.2020. године и Изменом решења бр. 384/1-И ид 31.07.2020. године, по Конкурсној

документацији бр. 386 од 30.06.2020. године, јавном позиву и Измени бр. 1 конкурсне документацији бр. 386/1 од 10.07.2020. године у саставу:

1. Деја Костић, дипл.инж.арх, заменик председника комисије;
2. Владимир Ђокић, ел.техн, заменик члана;
3. Маја Јеремић, дипл. прав, члан;
4. Слађана Илић, дипл. екон, заменик члана.

## 2) Укупан број поднетих понуда: 4 (четири)

Благовремено, тј. до дана 03.08.2020. године до 10,00 сати, примљене су укупно 4 (четири) понуде следећих понуђача, и то по наведеном редоследу:

Број	Назив понуђача	Време пријема	Датум пријема	Заводни број
1.	<b>СИМЕЛ ЕЛЕКТРО ДОО</b> , ул. Саве Ковачевића бр. 74, Лесковац	08 <sup>00</sup>	03.08.2020. год.	460
2.	<b>П.Д. ЕЛБА ДОО</b> , ул. Омладинских бригада бб, Врање	09 <sup>00</sup>	03.08.2020. год.	461
3.	<b>ЕЛМОНТ ДОО</b> , ул. Генерала Милојка Лешњанина бр. 72. Ниш	09 <sup>15</sup>	03.08.2020. год.	462
4.	<b>БС-ПРОЈЕКТ 2009 ДОО</b> , Обилазни пут бб, Ваљево	09 <sup>35</sup>	27.07.2020. год.	463

## 3) Подаци из достављених понуда:

1 - Понуђач:	<b>СИМЕЛ ЕЛЕКТРО ДОО,</b> ул. Саве Ковачевића бр. 74, Лесковац
Начин подношења понуде:	самостално
Број понуде	2 од 03.08.2020. год.
ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	6.818.500,00 динара без ПДВ-а;
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА	45 дана
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:	90 календарских дана
ГАРАНТНИ РОК:	2 године од датума примопредаје
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ	60 дана од дана отварања понуда

2 - Понуђач:	<b>П.Д. ЕЛБА ДОО,</b> ул. Омладинских бригада бб, Врање
Начин подношења понуде:	самостално
Број понуде	84/20 од 30.07.2020. год.
ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	6.653.300,00 динара без ПДВ-а
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА	45 дана
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:	80 календарских дана
ГАРАНТНИ РОК:	2 године од датума примопредаје
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ	60 дана од дана отварања понуда

<b>3 - Понуђач:</b>	<b>ЕЛМОНТ ДОО, ул. Генерала Милојка Лешњанина бр. 72. Ниш</b>
<b>Начин подношења понуде:</b>	самостално
<b>Број понуде</b>	<b>26/П од 27.07.2020. год.</b>
ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	<b>4.391.220,00 динара без ПДВ-а;</b>
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА	45 дана
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:	90 календарских дана
ГАРАНТНИ РОК:	2 године од датума примопредаје
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ	60 дана од дана отварања понуда

<b>4 - Понуђач:</b>	<b>БС-ПРОЈЕКТ 2009 ДОО, Обилазни пут бб, Ваљево</b>
<b>Начин подношења понуде:</b>	самостално
<b>Број понуде</b>	<b>128/2020 од 31.07.2020. год.</b>
ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	<b>5.776.820,00 динара без ПДВ-а</b>
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА	45 дана
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:	90 календарских дана
ГАРАНТНИ РОК:	2 године од датума примопредаје
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ	60 дана од дана отварања понуда

**4) Подаци о неблаговременим понудама:**

Нема неблаговремених понуда

**5) Подаци из достављене понуде након рачунске контроле:**

Након стручне оцене понуда Комисија је установила да нема рачунских грешака у понудама.

**6) ПОНУДЕ КОЈЕ СУ ОДБИЈЕНЕ И РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ:**

**6. 1.**

**Понуђач: СИМЕЛ ЕЛЕКТРО ДОО, ул. Саве Ковачевића бр. 74, Лесковац  
Понуда бр. 2 од 03.08.2020. године**

**Понуда је неприхватљива јер:**

Понуђач у својој понуди није доставио ни један доказ о испуњености обавезних и додатних услова дефинисаних конкурсном документацијом. Понуђач није доставио тражено средство финансијског обезбеђења.

На основу чл 106. и члана 3. став 1, тачка 33 Закона о јавним набавкама понуда понуђача „Симел електро“ доо садржи битне недостатке и као таква је неприхватљива.

**6. 2.**

**Понуђач: ЕЛМОНТ ДОО, ул. Генерала Милојка Лешњанина бр. 72. Ниш  
Понуда бр. 26/П од 27.07.2020. год.**

**Понуда је неодговарајућа јер:**

Конкурсном документацијом су у позицији 1-осветљење, у обрасцу бр. 2 Предмера и предрачуна, дефинисане техничке карактеристике светилке које треба уградити. Општим условима позиције, наведено је да све понуђене светилке треба да имају исте или приближне карактеристике и димензије као захтевани тип светилке, а да у случају да се тип светилке мења понудом у односу на тип тражен конкурсном документацијом, неопходно је да понуђач достави комплетну техничку документацију на основу које се може утврдити да понуђена светилка одговара по карактеристикама пројектованој и траженој.

Понуђач „Елмонт“ доо је доставио у својој понуди техничку и атестну документацију за тип светилке ЛЕД КРИСТАЛ 3-120W, произвођача „Феман“ Јагодина, на основу којих је детаљном анализом утврђено да понуђени тип светилке не задовољава неке од основних тражених критеријума. Ефикасност понуђене светилке је 107 од тражених 150 lm/W, понуђена светилка нема тражени оптички систем, нити захтевани иницијални флукс. У наставку је дат табеларни приказ тражених карактеристика светилке из конкурсне документације и карактеристика светилке из понуде понуђача „Елмонт“ доо (protokol o ispitivanju br.17-7200, od 28.03.2017.-overen prevod sa engleskog jezika i izveštaj o ispitivanju IP i IK koda,br.1041-3/2017 od 31.3.2017.).

карактеристике пројектоване светилке тражене конкурсном документацијом			ELMONT doo
			LED KRISTAL 3-120W (FEMAN JAGODINA)
1	Ukupna max.snaga Pmax (W)	132	135
2	Inicijalni fluks (lm)	22.000	14.371÷ 431
3	Min.fluks (lm)	19,752	Nema podataka
4	Boja svetlosti (K)	4,000	Nema podataka
5	Index reprodukcije boje	≥70	Nema podataka
6	Ujednačenost boje SDCM (<5) "Mcadamova elipsa"	0,381-0,379	Nema podataka
7	Srednje usnopljena svetlosna raspodela u ravni 0-180	DM12	Nema podataka
8	Udeo svetlosti koji se emituje na gore (ULOR)	0%	Nema podataka
9	Trajnost LED izvora (h)	100,000	Nema podataka
10	Efikasnost svetiljke (lm/W)	150	107
11	Mogućnost "DALI" protokola- radna struja (mogućnost podešavanja i programiranja svetlosnog fluksa)	200mA max.600mA	Nema podataka
12	Napon napajanja (V)	220-240	230
13	Radna temperatura (°C)	-40,+50	+25, +54÷1
14	Kućište	Al, dva dela: optički i deo sa drajverom	Nema podataka
15	Optika	PMMA polimetilmatakrilata, UV zaštita	Ne postoji optički sistem
16	Protector	ravno staklo	providno zaštitno staklo
17	Meh.zaštita	IP66	IP67
18	Klasa el.izolacije	I	I
19	Otpornost na udar	IK09	IK08
20	Prenaponska zaštita	10kA	Nema podataka

21	Uređaj za dimovanje	Integrisan u drajveru	Nema podataka
22	Podešavanje nagiba 0-15/90	DA	Nema podataka
23	Otvor za montažu	Φ 48-60мм	Nema podataka
24	ENEC	DA	Nema podataka
25	Energetska efikasnost	A++	Nema podataka
26	ISO 9001	DA	DA
27	ISO 14001	DA	DA

Конкурсном документацијом у позицији 2-СТУБОВИ ЗА СВЕТИЉКЕ, у обрасцу бр. 2 Предмера и предрачуна, наведено је да ће се понуда сматрати одговарајућом ако понуђач за понуђене стубове достави, између осталог и техничке цртеже и статичке прорачуне стуба са светилком за брзину ветра већу или једнаку 19m/s.

Понуђач „Елмонт“ доо је у својој понуди као тражени статички прорачун доставио копију пројекта конструкције и техничке цртеже конусног стуба за осветљење са двокраком лиром, што не одговара типу стуба - са једнокраким носачем светилке, траженог конкурсном документацијом.

На основу члана 3. став 1, тачка 32 Закона о јавним набавкама, понуда понуђача „Елмонт“ доо не испуњава све техничке спецификације тражене конкурсном документацијом, и као таква је неодговарајућа.

### 6.3.

**Понуђач: БС-ПРОЈЕКТ 2009 ДОО, Обилазни пут бб, Ваљево  
Понуда бр. 128/2020 од 31.07.2020. год.**

#### **Понуда је неприхватљива јер:**

Конкурсном документацијом је дефинисано да је понуђач дужан да уз понуду достави потписану и оверену банкарску гаранцију за озбиљност понуде, наплативу на први позив и без приговора, са овлашћењем на износ од 5% од вредности понуде без ПДВ-а и роком важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуде, која ће бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

У обрасцу бр. 12, дат је модел банкарске гаранције за озбиљност понуде, у коме је недвосмислено назанчено да је корисник гаранције Јавно предузеће „Урбанизам и изградња“ Лесковац, које је наручилац који спроводи предметни поступак јавне набавке.

Понуђач „БС-Пројект 2009“ доо је доставио банкарску гаранцију за озбиљност понуде бр. 45-803-0157604.9 халк банке, чији је корисник Град Лесковац, а не ЈП „Урбанизам и изградња“ Лесковац.

Како достављена банкарска гаранција не одговара средству финансијског обезбеђења за озбиљност понуде траженог конкурсном документацијом, на основу члана 3. став 1, тачка 33 Закона о јавним набавкама понуда понуђача „БС-Пројект 2009“ доо садржи битне недостатке и као таква је неприхватљива.

#### **7) Критеријум за оцењивање понуде:**

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку је најнижа понуђена цена.

8) Ранг листа прихваћених понуда:

Р. бр.	Назив понуђача	бр.пон.	Начин подношења понуде	вредност (без ПДВ-а)	рок важења понуде	Рок извођења радова
1.	П.Д. ЕЛБА ДОО, ул. Омладинских бригада бб, Врање	84/20 од 30.07.2020. год.	самостално	6.653.300,00 динара	60 дана од дана отварања понуда	80 кал.дана

9) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача:

Назив понуђача	Понуђена цена и остали елементи понуде
П.Д. ЕЛБА ДОО, ул. Омладинских бригада бб, Врање	Бр. понуде 84/20 од 30.07.2020. године. 6.653.300,00 дин.без ПДВ-а

и предлажила Наручиоцу да се овом понуђачу додели уговор.

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу П.Д. ЕЛБА ДОО, ул. Омладинских бригада бб, Врање, по понуди број 84/20 од 30.07.2020. године.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:**

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за Заштиту права наручиоцу, а копију истовремено Доставља Републичкој комисији у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ  
ДИРЕКТОР

ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“



Новаца Николић, Дипл. инж. ел.