



Број: 348  
Датум: 19.06.2020. год.  
Л е с к о в а ц

На основу чл. 63 ст. 2 и ст. 3 ЗЈН (Сл.гл.РС.бр. 124/12 и 68/15), а на основу тражених појашњења конкурсне документације од стране заинтересованог лица

Комисија за јавну набавку бр. **МВ 016-3/20** – **Изградња моста на растеретном каналу Туловске реке**, даје следећи

### ОДГОВОР ПОНУЂАЧУ 1

#### Питање 1:

У делу конкурсне документације:  
VII ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА  
III СКЕЛА ПОЗ 3.1

У опису се спомиње армирано бетонска плоча. Молимо вас за објашњење.

#### Одговор 1:

У склопу извођења радова ПОЗ 3.1 предвиђена је израда АБ плоче као подлоге за скелу мостовске конструкције.

#### Питање 2:

VII ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА  
II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ ПОЗ 2.2 и ПОЗ 4.2 БЕТОНСКИ РАДОВИ се подударaju.  
Предпостављамо да је у питању техничка грешка?

#### Одговор 2:

Да, у питању је техничка грешка, и то у делу описа позиције 4.2. и иста гласи:

Набавка, транспорт и уградња - бетонирање армирано бетонских темеља и јастука са потребном оплатом. У цену улази справљање, транспорт и уградња бетона као и потребна оплата. Бетон за израду темеља је МВ 40, V-6, М-100, MS=0  
Обрачун по м<sup>3</sup>.

(Наручилац ће изменити конкурсну документацију у овом делу.)

У Лесковцу, 19.06.2020. год.

Комисија за јавну набавку

---