

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Tome Kostića u Bratmilovcu**

Referentni broj: **061-3/24**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>1. Poštovani, kako su u predmeru pod pozicijom 35 i 34 predviđena prevezivanja, da li prevezivanja vrši izvođač radova ili je obaveza JKP Vodovoda Leskovac. Ovo pitanje se odnosi iz razloga jer JKP Vodovod Leskovac zahteva od izvođača plaćanje po vrsti prevezivanja a predmerom to nije obuhvaćeno.</p> <p>2. Da li se kod pozicije 17 podrazumeva isključivo varenje cevi elektrofuzionim spojnicaama?</p>	<p>1. U predmeru i predračunu radova pod pozicijom 34 prevezivanje novoprojektovane vodovodne mreže sa postojećom radi JKP Vodovod Leskovac i za tu vrstu radova, (prevezivanja 315/160mm - 2kom i prevezivanja 315/110mm – 3 kom) i formiranje cena potrebno je obratiti se JKP Vodovod Leskovac.</p> <p>Takođe za poziciju 35 JKP Vodovod u vodomernoju šahti svojim materijalom vrši prevezivanje korisnika i za tu vrstu radova i formiranje cene potrebno je obratiti se JKP Vodovod Leskovac.</p> <p>2. Kod Pozicije 17 se podrazumeva se isključivo elektrofuziono varenje cevi.</p>